



2015-113518

DE-PR-WZ.7041.40.2015.1

Szanowny Pan
Adam Redlarski
Prezes Zarządu
KARED Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3/1
80-180 Gdańsk – Kowale

Konstancin-Jeziorna, 3 listopada 2015 r.

Dotyczy: synchronizatora sieciowego typu SS-07-3D w wersji oprogramowania 06

Szanowny Panie Prezisie

Niniejszym informujemy Państwa, że synchronizator sieciowy **typu SS-07-3D w wersji oprogramowania 06 wraz z panelem HMI typu TS-20** przeszedł badania w Centralnym Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) PSE S.A. Po przeanalizowaniu raportu z badań sporządzonych przez CLCTZ oraz biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Departamentu Usług Operatorskich, synchronizator sieciowy **typu SS-07-3D w wersji oprogramowania 06 wraz z panelem HMI typu TS-20** może być stosowany w KSE w układach sterowania wyłączników w opcji bez lub z komutacją sygnałów analogowych i binarnych.

Dla typu rozdzielni 3/2W synchronizator w zastosowaniu bez komutacji przypisany jest do jednej gałęzi, w opcji z komutacją może stanowić synchronizator centralny.

Informujemy również, że w przypadku wprowadzenia zmian w oprogramowaniu lub budowie urządzenia, terminal powinien ponownie podlegać badaniom w Centralnym Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ) PSE S.A., w celu potwierdzenia jego funkcjonalności, po wprowadzonych zmianach.

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU

**PSE S.A.
DYREKTOR**

**Departamentu Eksploatacji
Grzegorz Tomasiak**

Kopię otrzymują:

1. Oddział PSE S.A. w Warszawie - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
2. Oddział PSE S.A. w Radomiu - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
3. Oddział PSE S.A. w Katowicach - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
4. Oddział PSE S.A. w Poznaniu - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
5. Oddział PSE S.A. w Bydgoszczy - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
6. Departament Usług Operatorskich PSE S.A.
7. PSE Inwestycje S.A.
8. DE/WZ

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 10 45, fax +48 22 242 23 55, www.pse.pl